PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W GORLICACH

Gorlice, dnia 14.02.2024 r.

ON-HK.9022.3.4.2024

Ośrodek Sportu i Rekreacji
38-300 Gorlice, ul. Sportowa 9

OŚRODEK SPORTU I REKREACJI
Wpł.
dnia 19.02.2024r.
L.dz. OSR/42/2024/PP

Zbiorcza ocena wody na Krytej Pływalni „Fala" w Gorlicach
za okres od 1 stycznia 2023 do 31 grudnia 2023 r.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gorlicach na podstawie art. 4 ust. 1 *ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej* (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 338 ze zm.) oraz § 4 *rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach* (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1230), po zapoznaniu się ze sprawozdaniami z badań próbek wody pobranych w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody, prowadzonej przez zarządzającego pływalnią, wynikami badań wody pobranej przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gorlicach oraz na podstawie dokumentacji z kontroli sanitarnych, przedstawia zbiorczą ocenę wody na Krytej Pływalni „Fala" w Gorlicach.

Woda doprowadzana na ww. pływalnię pochodzi z systemu zbiorowego zaopatrzenia w wodę, realizowanego przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Gorlicach i jest pod bieżącym nadzorem sanitarnym. Jakość wody z przedmiotowego wodociągu jest zgodna z wymogami sanitarnymi określonymi w *rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi* (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294).

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gorlicach zatwierdził harmonogram poboru próbek wody przedstawiony przez zarządzającego pływalnią.

Zgodnie z § 4 *rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach*, w analizowanym okresie od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. stwierdzono:

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Gorlicach
38-320 Gorlice, ul. Józefa Michalusa 1/2
www.gov.pl/web/psse-gorlice e-mail: psse.gorlice@sanepid.gov.pl
adres skrytki na ePUAP:/PSSE_Gorlice/skrytka
centrala tel.: (+48) 18 35 37 343, (+48) 18 35 36 551
sekretariat PPIS tel.: (+48) 18 35 37 343, (+48) 18 35 36 551
REGON: 000654256 / NIP: 738-10-21-970

1. Zarządzający pływalnią przeprowadzał bieżącą obserwację wody, prowadził nadzór pracy urządzeń oraz rejestrował wyniki pomiarów wody w nieckach basenowych, a wyniki i spostrzeżenia oraz podejmowane czynności były na bieżąco odnotowywane i udokumentowane, co przedstawiano systematycznie w trakcie bieżących kontroli sanitarnych na terenie obiektu.
2. Zarządzający pływalnią wykonywał systematycznie, zgodnie z ustalonym z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Gorlicach harmonogramem badania jakości wody, a wyniki na bieżąco przesyłał do tutejszego Inspektora. Wyjątek stanowi realizacja badań ze zjeżdżalni – pismem z dnia 11.04.2023 r. poinformowano o wyłączeniu obiektu z użytkowania do odwołania.
3. Wyniki badania wody na pływalni wykonywane przez zarządzającego pływalnią spełniały wymagania sanitarne zawarte w *rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach*, z wyjątkiem próbek pobranych w miesiącu:

   a) styczniu:

   - z niecki małej stwierdzono zawyżona wartość chloroformu (0,079 mg/l),
   - z natrysku w szatni męskiej przy dużej niecce basenowej stwierdzono zawyżoną wartość bakterii z rodzaju Legionella sp. (670 jtk/100 ml),

   b) marcu: z niecki małej stwierdzono zawyżona wartość chloroformu (0,043 mg/l),

   c) lipcu: z natrysku w szatni chłopięcej przy małej niecce basenowej, podczas dwukrotnego poboru stwierdzono zawyżoną wartość bakterii z rodzaju Legionella sp. (odpowiednio 260 jtk/100 ml i 340 jtk/100 ml),

   d) październiku:

   - z małej niecki basenowej stwierdzono zawyżoną wartość ogólnej liczby mikroorganizmów w temperaturze 36°C po 44±4 h (>300 jtk/1 ml),
   - z sytemu cyrkulacji dla małej niecki basenowej stwierdzono zawyżoną wartość ogólnej liczby mikroorganizmów w temperaturze 36°C po 44±4 h (>300 jtk/1 ml),
   - z sytemu cyrkulacji dla dużej niecki basenowej stwierdzono zawyżoną wartość ogólnej liczby mikroorganizmów w temperaturze 36°C po 44±4 h (>300 jtk/1 ml),
   - z systemu cyrkulacji brodzika – wodnego placu zabaw stwierdzono obecność bakterii Pseudomonas aeruginosa (>150 jtk/100 ml) oraz zawyżoną wartość ogólnej liczby mikroorganizmów w temperaturze 36°C po 44±4 h (>300 jtk/1 ml),
   - z systemu cyrkulacji dla jacuzzi stwierdzono zawyżoną wartość ogólnej liczby mikroorganizmów w temperaturze 36°C po 44±4 h (120 jtk/1 ml),
   - z natrysku w szatni chłopięcej przy małej niecce basenowej, podczas dwukrotnego poboru stwierdzono zawyżoną wartość bakterii z rodzaju Legionella sp. (odpowiednio 2000 jtk/100 ml i 390 jtk/100 ml),

   e) listopadzie:

   - z natrysku w szatni chłopięcej przy małej niecce basenowej stwierdzono zawyżoną wartość bakterii z rodzaju Legionella sp. (500 jtk/100 ml),
   - z niecki małej stwierdzono obecność bakterii Escherichia coli (3 jtk/100 ml),
   - z niecki dużej stwierdzono obecność bakterii Escherichia coli (26 jtk/100 ml),
   - z brodzika – wodnego placu zabaw stwierdzono obecność bakterii Escherichia coli (5 jtk/100 ml),
   - z jacuzzi stwierdzono obecność bakterii Escherichia coli (3 jtk/100 ml),

- z systemu cyrkulacji brodzika – wodnego placu zabaw - stwierdzono obecność bakterii Escherichia coli (3 jtk/100 ml),
- z systemu cyrkulacji wody dla jacuzzi stwierdzono obecność bakterii Escherichia coli (60 jtk/100 ml).

Zarządca obiektu informował Inspektora o zaistniałych przekroczeniach, natychmiast podejmował stosowne działania naprawcze, po których uzyskano poprawę jakości wody.

W okresie poddanym ocenie obserwowano zachwianie wartości chloru wolnego i chloru związanego od wielkości normatywnych w pojedynczych przypadkach, fakt ten nie wpłynął jednak ani na skuteczność dezynfekcji wody, ani nie stanowił zagrożenia dla osób korzystających z pływalni.

4. Zakres i częstotliwość wykonywanych badań wody oraz zastosowane metodyki referencyjne analiz były zgodne z *rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach.*
5. Wyniki badań próbek wody pobranych przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gorlicach, przeprowadzonych przez Dział Laboratoryjny Wojewódzkiej Stacji Sanitarno–Epidemiologicznej w Krakowie, spełniały wymagania zawarte w *rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach,* z wyjątkiem próbek pobranych w miesiącu:

   a) maju: z systemu cyrkulacji brodzika - wodnego placu zabaw - stwierdzono zawyżoną wartość ogólnej liczby mikroorganizmów w temperaturze 36°C po 44±4 h (1300 jtk/1 ml) oraz mętności (0,50 NTU),

   b) październiku:
   - z niecki małej stwierdzono zawyżoną wartość chloroformu (0,04 mg/l),
   - z systemu cyrkulacji dla niecki małej stwierdzono zawyżoną wartość chloroformu (0,035 mg/l),

   Po podjętych stosownych działaniach naprawczych uzyskano poprawę jakości wody.
6. Zarządzający obiektem na bieżąco uaktualniał Komunikaty w przypadku wystąpienia zmian jakości wody na pływalni, w zakresie spełnienia wymagań rozporządzenia lub stwierdzenia przekroczeń dopuszczalnych wartości parametrów.

Mając na uwadze powyższe, dokonując zbiorczej oceny rocznej Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gorlicach stwierdza, że woda na Krytej Pływalni „Fala" w Gorlicach, administrowanej przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gorlicach, ul. Sportowa 9 – odpowiada wymaganiom o których mowa w § 2 *rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach* z uchybieniami. Mając na uwadze bezpieczeństwo użytkowników obiektu, tutejszy Inspektor stoi na stanowisku, że zarządzający pływalnią powinien dążyć do utrzymania wartości badanych parametrów na poziomie wskazanym w załączniku nr 1 i 2 ww. rozporządzenia.

Zgodnie z § 7 przywołanego rozporządzenia zarządzający pływalnią w komunikacie zamieszczonym na tablicy informacyjnej w obiekcie oraz na stronie internetowej (jeżeli taka jest prowadzona), informuje o ostatniej zbiorczej ocenie jakości wody na pływalni dokonanej przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gorlicach.

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Gorlicach
mgr Jadwiga Wójtowicz

Otrzymuje:
1. Adresat
2. Aa

Do wiadomości:
1. Burmistrz Miasta Gorlice, 38-300 Gorlice, ul. Rynek 2 (e-puap)

Wyk.: I. Jasińska, tel.: 18 35 37 343 wew. 36